



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L'EURE



Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de l'Eure

COURRIER ARRIVÉ LE

05 MAI 2017

SAEP Du Plateau de St André

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
SAINT ANDRE (SAEP DU PLATEAU DE)
8 rue des épinoches

27220 SAINT ANDRE DE L'EURE

Evreux, le 4 mai 2017

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLATEAU DE SAINT ANDRE

Prélèvement 00113099
Unité de gestion PLATEAU DE SAINT ANDRE (UGE 0079)
Installation CHAMPIGNY LA FUTELAYE (UDI 000354)
Point de surveillance CENTRE VILLE (S 0000000378)
Commune MARCILLY LA CAMPAGNE
Localisation exacte Robinet extérieur cantine scolaire

Prélevé le : mardi 18 avril 2017 à 08h45
par : LDA M. LOTTIN
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : CS

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	12,6 °C				25,00
Conductivité à 25°C	604 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,6 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,08 mg/LCl2				
Chlore total	0,09 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00116253

Référence laboratoire : EP17-47026

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	19 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
-------------------	------------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00113099)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN